Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100020949/FNOC/COL/2025/2895

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI AGRASEN CHARITABLE TRUST

आवेदक का पता / Applicant Address : SHRI AGRASEN VIDHYALAYA PLOT NO 41-50SCHEME NO 31 SNEH NAGAR INDORE 452001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4820 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : PLOT NO 41-50SCHEME NO 31 SNEH NAGAR INDORE NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100020949 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

प्रति

SHRI AGRASEN CHARITABLE TRUST
SHRI AGRASEN VIDHYALAYA
PLOT NO 41-50 SCHEME NO 31
SNEH NAGAR INDORE

विषयः- स्थल AGRASEN CHARITABLE TRUST PLOT NO 41-50 SCHEME NO. 31 SNEH NAGAR INDORE PLOT AREA 4820.286 SQ MTR HEIGHT 12 M (GROUND + 02 FLOOR) B/U AREA 4820.286 SQ MTR निर्मित (EDUCATIONAL BUILDINGS) की फायर सुरक्षा एवं Fire Safety Certificate के संबंध में ।

Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100020949/FNOC/COL/2025/2895

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI AGRASEN CHARITABLE TRUST

विषयान्तर्गत- आपके द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन क्रमांक पर आवेदित स्थल AGRASEN CHARITABLE TRUST PLOT NO 41-50 SCHEME NO. 31 SNEH NAGAR INDORE PLOT AREA 4820.286 SQ MTR HEIGHT 12 M (GROUND + 02 FLOOR) B/U AREA 4820.286 SQ MTR निर्मित (EDUCATIONAL BUILDINGS) की Fire Safety Certificate हेतु चाहे जाने पर भवन का स्थल निरीक्षण फायर ऑफिसर के द्वारा किया गया तद्नुसार निम्नेलिखित प्रावधानों /शर्तो के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है-

01 प्रभारी फायर अधिकारी नगर निगम, इन्दौकर के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्रस्तु त किया गया। आवेदन क्रमाक-6100020949 के द्वारा उक्त स्थशल पर निर्मित भवन के लिए फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त हुआ है । पूर्व मे कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमाक 6100016603/ FNOC/COL/2024/9589 DATE 29-08-2024 से फायर प्लान अनुमोदन जारी किया गया है ।

02 गठित समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण किया गया, समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक/स्वामी/संचालक को फायर आफिसर के प्रस्तुदत रिपोर्ट अनुसार निम्नलिखित प्रावधानों/ शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा-

03 भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार फायर प्रभारी आफिसर नगर पालिका निगम इन्दौर द्वारा भवन के फायर कंसलटेंट एवं संबंधित मैनेजर एवं अन्य की उपस्थिति में उपकरणो को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्स्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है तथा उपयुक्त फायर फायटिंग व्यवस्था होने का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है ।

04 फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

05 भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय आपरेशन /चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणो के आपरेशन/ चालू होने का रिकार्ड मानको/नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत /उपलब्ध समस्त स्टाप को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। फायर उपकरणो के मानको के निर्धारित समयानुसार रख-रखाब किया जाना अनिवार्य होगा।

06 आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानको का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निप्राधिकारी को अग्नि सुरक्षाप्रमाण - पत्र /(Fire Safety Certificate) निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

07 आवेदक / स्वामी भवन मे नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई एस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय.सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100020949/FNOC/COL/2025/2895

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI AGRASEN CHARITABLE TRUST

08 भवन की विधुत व्यवस्था के रख-रखाब हेतु एक इलेकिट्रीशियन की तैनाती में संचालित किया जावे तथा प्रतिवर्ष शासन के नियमानुसार विधुत आडिटकराया जावे।

09 जनरेटर की व्यवस्था भवन से दूर की गई है तथा समय-समय पर निर्धारित मरम्मत कार्य आवश्यक रूप से कराया जावे तथा टेस्टिंग रिपोर्ट का रिकार्ड रखा जावे।

10 प्रतिवर्ष फायर आडिट कराया जाना अति आवश्यक है आडिट में पाई जानी वाली कमियों की तत्काल पूर्ति की जावे तथा फायर विभाग को सूचित किया जावे।

11 भवन में फायर फायटिंग के संचालन हेतु आपातकालीन स्थिति में कार्य करने हेतु स्टाफ को अधिकृत फायर एजेन्सी से समय-समय पर प्रशिक्षण दिलाया जावे जिसमें स्टाफ के सभी मेम्बर आवश्यक रूप से सम्मलित होवे नये स्टाफ/ मेम्बर को भी फायर फायटिंग एवं आपतकाल स्थिति में कार्य करने का प्रशिक्षण दिलाया जावे।

12 भवन में हाउस कीपिंग का विशेष ध्यान रखा जावे किसी की अनावश्यक एव ज्वलनशील पदार्थ को भवन से हटाया जावे भवन में नही रखा जावे ।

13 भवन के सभी फलोर एरिया के बाहरी निकासों को खुला रखा जावेंगा किसी भी स्थिति में उनमें ताला या बाधा /आने जाने हेतु अवरोध नही डाला जावे।

14 कार्यालय के पत्र क्रमांक -फायर शाखा/260/25दिनांक -23-06 -25के द्वारा शासन के परिपत्र दिनांक 16-12-22के पालन में फायर फीस जमा करने हेतु सूचित किया गया ।आवेदक के ऑनलाईनUTR NO.ICICI42025062455134998 DATE 24-06-25केमाध्यमसेराशिरू0 10641/- to A/c 6711563186MUNICIPAL CORPORATION INDORE में जमा की गई

15 आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही अग्नि सुरक्षाप्रमाण-पत्र/ (Fire Safety Certificate) जारी आदेश दिनांक से ''तीन वर्ष'' की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने कि ''एक माह पूर्व''पुनः फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षाप्रमाण-पत्र के दिनांक से 'एक माह पूर्व' यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे है।

16 उल्ले खित भवनों के स्वोमी / संचालको को भवन प्रत्युेक वित्तीसय वर्ष 30 जून तक निर्धारित परिशिट एवं प्रारूप में अग्नि शमन ऑडिट रिपोर्ट एवं संबंधित विभाग से इलेक्टिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र कार्यालय की फायर शाखा में अग्निशनम प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

17 यह प्रमाण-पत्र मात्र अग्निसुरक्षा हेतु है यह भू उपयोग या भवन-अनुज्ञा को मान्यरता प्रदाय नही करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है ।

Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100020949/FNOC/COL/2025/2895

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 26, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : SHRI AGRASEN CHARITABLE TRUST

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत Fire Safety Certificate के जारी करने की स्वीकृति प्रदाय की गई है । तद्नुसार आदेश जारी किया जाता है ।

ROHIT SISSONIYA

Digitally signed by ROHIT SISSONIYA
Date: 2025.06.27 13:53:25 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh